

PODLASKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

15-264 Białystok
Ciołkowskiego 2/3
tel: (85) 742-53-78

fax: (85) 742-21-04
e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl
www.wios.bialystok.pl

Urząd Gminy Szudziałowo
PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOŚ-BL 280/2022 7429 HG/RGK
30.08.2022

Sygnatura protokołu	WI.7023.1.223.2022.DB	W P Ł Y N Ę Ł O
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070)	
Identyfikacja kontrolowanego zakładu		
Nazwa, adres	Gmina Szudziałowo - oczyszczalnia ścieków, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, Gmina Szudziałowo (wiejska), Powiat sokólski	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje: 1 (174) par.3 ust.1 pkt.77) Instalacje do oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców	
Adres kontrolowanej działalności	ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, Gmina Szudziałowo (wiejska), Powiat sokólski	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Tadeusz Tokarewicz, Wójt	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	050659645	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	nie dotyczy	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 7221404	85 7221441
Adres strony internetowej: email	www.szudzialowo.com.pl ugszudzialowo@onet.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Tadeusz Tokarewicz	Stanowisko Wójt
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Renata Czaban Tarasewicz	Stanowisko Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej

Podmiot kontrolowany		
Nazwa	Gmina Szudziałowo	
Adres do korespondencji	ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo, Gmina Szudziałowo (wiejska), Powiat sokólski	
Regon	050659645	
Rejestracja		
Telefon/ fax.	85 7221404	85 7221441

Informacja o kontroli

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 1 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

7 29 Białystok

Data rozpoczęcia kontroli	22-06-2022
Data zakończenia kontroli	
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	27-02-2020
Okres objęty kontrolą	
Cel kontroli	12. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowania osadów ściekowych. 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
	Danuta Babul	Główny Specjalista	10001
	Monika Bralska	Specjalista	10037
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Kontrola w Gminie Szudziałowo została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok 2022. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 245/2022 wraz z pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego niepodlegającego wymaganiom ustawy z dnia 6 marca 2018 Prawo Przedsiębiorców, dostarczono w dniu rozpoczęcia kontroli, tj. w dniu 22.06.2022 r., przed podjęciem czynności kontrolnych. Upoważnienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Szudziałowo – Pana Tadeusza Tokarewicza. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kontrolę przeprowadzono bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, ponieważ zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) gmina nie jest przedsiębiorcą, a więc nie stosuje się przepisów art. 48 w/w ustawy zobowiązujących organ do zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli.

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem kontroli jest oczyszczalnia ścieków w Szudziałowie, która jest własnością Gminy Szudziałowo. W latach 2017-2020 na oczyszczalni przeprowadzono inwestycję mającą na celu uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Przebudowa oczyszczalni polegała na wykonaniu podziemnego zbiornika uśredniającego ścieki po mechanicznym oczyszczeniu, montażu drobnopęcherzykowego rusztu napowietrzającego, wykonaniu nowego układu dekantacji ścieków w oparciu o automatyczne zasowy zapobiegające przedostawaniu się osadu do odbiornika w istniejącej komorze oczyszczania. Zamontowano również przewód czerpalny osadów w istniejącej komorze zagęszczania osadów. Po przebudowie oczyszczalnia obsługuje mieszkańców z miejscowości Szudziałowo, czyli 625 RLM przy Qdśr=75 m³/d. Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki dowożone z okolicznych miejscowości Gminy Szudziałowo w ilości ok. 10 m³/tydzień. Ilość ścieków jest mierzona w punkcie zlewnym.

W wyniku kontroli ustalono:

-Eksploatacją oczyszczalni ścieków w Szudziałowie zajmuje się Referat Gospodarki Komunalnej w Szudziałowie. Ścieki z miejscowości Szudziałowo dostarczane są do oczyszczalni systemem kanalizacji grawitacyjno-pompowej, ścieki dowożone z terenu gminy są dostarczane do punktu zlewnego na oczyszczalni transportem asenizacyjnym.

-Gminna oczyszczalnia ścieków składa się z:

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 2 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

7 D Bralska

Stacji mechanicznego oczyszczania ścieków (kraty koszowej, sita bębnowego, piaskownika)
Zbiornika uśredniającego ścieki po mechanicznym oczyszczeniu
Stacji biologicznego oczyszczania ścieków (sekwencyjnego reaktora biologicznego SBR, w którym ścieki są napowietrzane i mieszane z osadem czynnym)
Wężła osadowego (komory zagęszczania osadu nadmiernego, pełniące funkcję otwartej komory stabilizacji osadu)

- Stan formalnoprawny w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych z oczyszczalni do ziemi (rowu) na działce o nr geod. 134 w obrębie m. Szudziałowo jest uregulowany decyzją Starosty Sokólskiego z dnia 20 grudnia 2013 r., znak: OŚ.6341.45.2013 udzielającą Gminie Szudziałowo pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód.

Pozwolenia udzielono na okres 10 lat do dnia 19.12.2023 r. Decyzja stała się ostateczna z dniem 07.01.2014 r.

-Zgodnie z powyższym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczalna ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych powinna wynosić:

$Q_{maxh} = 3,5 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{śrd}} = 75,0 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{max/rok} = 27\,375 \text{ m}^3/\text{rok}$

-Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach, określone w pozwoleniu wodnoprawnym nie powinny przekraczać:

BZT5 = 25 mg O₂/l

ChZT = 125 mg O₂/l

Zawiesina ogólna = 35 mg/l.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

-Na podstawie przedstawionej dokumentacji ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni w okresie kontrolowanym wyniosła:

2020 r.- 5 480 m³

2021 r.- 16 901 m³

styczeń 2022 r.-1646 m³

luty 2022 r.-2 017 m³

marzec 2022 r.-2 150 m³

-Badania ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wykonywane w ramach automonitoringu są przekazywane do WIOŚ zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15.12.2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2020 r. poz.2405)

-Obecnie (od 2021 r.) badania jakości odprowadzonych ścieków w ramach automonitoringu wykonywane są przez laboratorium akredytowane SGS Polska Pracownia Środowiska 43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A

w okresie obowiązywania pozwolenia od 07.01.2020 r. do 06.01.2021 r.:

- 23.03.2020 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 150 mgO₂/l; ChZTcr 420 mgO₂/l; Zawiesina 48 mg/l),
- 15.06.2020 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 17 mgO₂/l; ChZTcr 82 mgO₂/l; Zawiesina 32 mg/l)
- 12.08.2020 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 43 mgO₂/l; Zawiesina 46 mg/l)
- 19.10.2020 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 <3 mgO₂/l; ChZTcr 46 mgO₂/l; Zawiesina 13 mg/l)

w okresie obowiązywania pozwolenia od 07.01.2021 r. do 06.01.2022 r.:

- 30.03.2021 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 5,9 mgO₂/l; ChZTcr 95 mgO₂/l; Zawiesina 14,2 mg/l),
- 15.06.2021 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 19,6 mgO₂/l; ChZTcr 98 mgO₂/l; Zawiesina 21,2 mg/l)
- 20.09.2021 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 11,1 mgO₂/l; ChZTcr 112 mgO₂/l; Zawiesina 40,7 mg/l)
- 15.12.2021 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 4,1 mgO₂/l; ChZTcr 84,5 mgO₂/l; Zawiesina 15,4 mg/l)

W 2022 r. wykonano następujące badania ścieków oczyszczonych

- 14.03.2022 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 4,2 mgO₂/l; ChZTcr 69 mgO₂/l; Zawiesina 4,6 mg/l)
- 13.06.2022 r.: ścieki oczyszczone (BZT5 2,1 mgO₂/l; ChZTcr 59 mgO₂/l; Zawiesina 4,8 mg/l)

-W analizowanym okresie obowiązywania pozwolenia od dnia 07.01.2020 r. do 06.01.2021 r. stwierdzono

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 3 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

 Brańskie

przekroczenia dopuszczalnych wartości wszystkich parametrów w badaniu z dnia 23.03.2020 r. W związku z powyższym w wyniku analizy badań automonitoringowych, przesyłanych do WIOŚ, decyzją znak: WI.7061.10.2021.KKa z dnia 15.09.2021 wymierzono opłatę podwyższoną za naruszenie w 2020 r. warunków pozwolenia wodnoprawnego.

W okresie obowiązywania pozwolenia od dnia 07.01.2021 r. do 06.01.2022 r. wykonano 4 badania ścieków oczyszczonych. Analiza wykonanych badań wykazała przekroczenie wskaźnika zawiesiny w próbie pobranej w dniu 20.09.2021 r.

Zgodnie z § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311)

Ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, wprowadzane do wód lub do ziemi, spełniają wymagane warunki, jeżeli:

1) liczba pobranych w okresie roku średnich dobowych próbek ścieków, które nie spełniły warunków dotyczących najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających albo minimalnego procentu redukcji substancji

zanieczyszczających, określonych wskaźnikami BZT5, ChZT, i zawiesiny ogólnej, nie jest większa od liczby średnich

dobowych próbek ścieków bytowych oraz ścieków komunalnych, które mogą nie spełniać wymaganych warunków,

określonych w załączniku nr 7 do rozporządzenia;

2) próbki niespełniające warunków, o których mowa w pkt 1, nie wykazują przekroczeń najwyższych dopuszczalnych

wartości substancji zanieczyszczających albo minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających większych niż: o 100% dla BZT5 i ChZT oraz o 150% dla zawiesiny ogólnej

Zgodnie z załącznikiem 7 w ww. rozporządzenia przy 4 wymaganych próbach 1 może nie spełniać wymaganych warunków.

Udzielono instruktażu iż zgodnie z § 7 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15.12.2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2020 r. poz.2405) w przypadku wykonywania badań ścieków odprowadzanych z oczyszczalni wyniki pomiarów i inne dane przedkłada się w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru.

W trakcie trwania kontroli w dniu 29.06.2022 r. na zlecenie WIOŚ, Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział w Białymstoku pobrało do badań ścieki odprowadzane z wylotu z oczyszczalni. Analiza wykonanych badań wykazała przekroczenia wszystkich zbadanych wskaźników zanieczyszczeń:

BZT5 = 40,6 +/- 8,7 mg O2/l

ChZT = 170 +/- 30 mg O2/l

Zawiesina ogólna = 68 +/- 20 mg/l.

Ustalono, iż przekroczenia wskaźników zanieczyszczeń w zbadanych ściekach wynikały z błędów eksploatacyjnych związanych z przyjęciem na oczyszczalnię ścieków dowożonych o złej jakości (starych, zagnitych). Udzielono instruktażu o obowiązku dbałości o właściwą eksploatację oczyszczalni ścieków, w celu ochrony wód przed zanieczyszczeniem.

GOSPODARKA ODPADAMI

W procesie oczyszczania ścieków powstają następujące odpady:

-skratki, 190801

-piasek 190802

-ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 190805

Podmiot kontrolowany posiada nr rejestrowy BDO 000007867.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji

w okresie kontrolowanym wytworzono na oczyszczalni:

w 2020 r.

-0,2 Mg skratek

-2,5 Mg piasku

-nieustabilizowane komunalne osady ściekowe przetrzymywane w zbiorniku osadu

w 2021 r.

- 92,5 Mg (0,8048 Mg s.m.) komunalnych osadów ściekowych

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

 B. Salska

- Sprawozdanie z badań Nr SB/31334/04/2021 z dnia 31.03.2021 r. (próbka nr 2 działka nr 4/4
- Sprawozdanie z badań Nr SB/31338/04/2021 z dnia 31.03.2021 r. (próbka nr 1 działka nr 4/3
- Sprawozdanie z badań Nr SB/31339/04/2021 z dnia 31.03.2021 r. (próbka nr 2 działka nr 4/3
- Sprawozdanie z badań Nr SB/28992/03/2022 z dnia 12.03.2022 r. (próbka nr 2 działka nr 4/4
- Sprawozdanie z badań Nr SB/28971/03/2022 z dnia 12.03.2022 r. (próbka nr 2 działka nr 4/3

Udzielono instruktażu, iż Art. 66 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z późn. zm.) nakłada obowiązek prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Art. 67 ust. 1 w/w ustawy określa rodzaje dokumentów stworzonych na potrzeby ewidencji odpadów,

Odpady klasyfikuje się zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (Dz.U.2020.10) przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy, rodzaju odpadów, kierując się źródłem powstawania odpadów oraz ich właściwościami (art. 4 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.; Dz.U.2021.779).

Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (art. 67 ust 6 ustawy o odpadach) Zgodnie z Art. 236 a ust. 1 powyższej ustawy w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. dopuszcza się sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów lub karty przekazania odpadów komunalnych w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.

2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.)	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacja, itp.)
1	Nie prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami BDO w 2021 r.	dokumentacja zakładu	Art. 67 ust 6 oraz art.236 a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.Dz.U. z 2021 r.poz.779 z późn. zm.)
2	Odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni z powodu niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni	sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez WIOŚ w trakcie kontroli	Rozdział I pkt 2 decyzji Starosty Sokólskiego znak: OŚ.6341.45.2013 z dnia 20.12.2013 r.
3	Wykonywanie badań komunalnych osadów ściekowych z częstotliwością raz w roku	dokumentacja zakładu	§ 5 ust.2 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257)

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Podstawa prawna	Imię i nazwisko osoby, która popełniła wykroczenie	Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu
1	Nieprowadzenie ewidencji odpadów w BDO w 2021 r.	art. 180 - Ustawa o odpadach - 1.Nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub	Tadeusz Tokarewicz	Pouczenie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 6 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

 *Brabole*

- 0,4 Mg skratek,
- 6,0 Mg piasku.
- w 2022 r. (styczeń-czerwiec) wytworzono
- 136,9 Mg osadów (8,8711 Mg s.m)
- 0,15 Mg skratek
- 2,56 Mg piasku

Podmiot kontrolowany przedłożył Marszałkowi Województwa roczne sprawozdania w zakresie wytwarzania odpadów oraz sposobach gospodarowania nimi.

Sprawozdanie za 2019 r. zostało przekazane w wersji papierowej w dniu 08.03.2020 r.

Sprawozdanie za 2020 r. nie zostało przekazane ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na oczyszczalni i znikome ilości powstających odpadów piasku i skratek (osad w zbiorniku zagęszczaczu)

Sprawozdanie za 2021 r. zostało przekazane za pośrednictwem BDO w dniu 09.03.2022 r.

W 2020 r. podmiot prowadził ewidencję odpadów za pomocą kart ewidencji i kart przekazania odpadów w formie papierowej.

W 2021 r. podmiot kontrolowany prowadził w BDO tylko karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, pozostałe odpady (skratki i piasek) były ewidencjonowane w wersji papierowej.

W 2022 r. podmiot prowadzi na bieżąco ewidencję odpadów za pośrednictwem Bazy BDO

Skratki w ilości 0,5 t i piasek w ilości 6 Mg są zmagazynowane na terenie oczyszczalni ścieków na placu utwardzonym. Ostatnia karta przekazania tych odpadów została wystawiona w sierpniu 2019 r. Odbiorcą odpadu o kodzie 19 08 01 w ilości 0,03 Mg było MPO Sp. z o.o. ul. 42 Pułku Piechoty, 15-950 Białymstoku Oddział Sokółka. W najbliższym czasie zgodnie z zawartą umową podmiot planuje przekazanie odpadów PRO-LAS Sp. z o.o. Sp.k. ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok.

Udzielono instruktażu, iż zgodnie z Art. 25 ust 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2021.779 z późn. zm.) Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Komunalne osady ściekowe są po stabilizacji i higienizacji są przechowywane w zbiorniku zagęszczaczu osadów, a następnie przekazywane Państwu Leszkowi i Irenie Anieli Olchowik zam. w Szudziałowie ul. Centralna 1, 16-113, posiadającemu gospodarstwo rolne o powierzchni poniżej 75 ha, do zastosowania rolniczego (uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i produkcji pasz) na działkach nr 4/3 i 4/4 w Pierozkach gm.Szudziałowo. Zgodnie z prowadzoną ewidencją odpadów w dniu 21.04.2021 r. 46,25 Mg ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego oraz 20.08.2021 r. 46,25 Mg koś przekazano do nawożenia rolnikom Państwu Leszkowi i Irenie Anieli Olchowik. W 2022 r. przekazano 44,4 Mg w dniu 19.04.2022 r., 51,8 Mg w dniu 20.04.2022 r., 40,7 Mg w dniu 20.04.2022 r. Osady i gleba przeznaczona do nawożenia za każdym razem przed zastosowaniem koś zostały zbadane pod kontem wykorzystania rolniczego, ustalono dawkę osadu i powiadomiono WIOŚ o zamiarze przekazania osadu do celów rolniczych minimum 7 dni przed ich zastosowaniem. Gmina Szudziałowo zleca SGS Polska Sp z o.o. opracowanie dokumentacji dotyczącej ustalenia dawki osadu w celu rolniczego lub przyrodniczego wykorzystania, z oczyszczalni ścieków w Szudziałowie.

W okresie kontrolowanym wykonano następujące badania osadów ściekowych:

-Sprawozdanie z badań Nr SB/30718/04/2021 z dnia 30.03.2021 r.

-Sprawozdanie z badań Nr SB/29006/03/2022 z dnia 11.03.2022 r.

Badania były wykonywane raz w roku przez SGS Polska Sp z o.o. Wyniki badań nie przekraczają warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257).

Udzielono instruktażu iż zgodnie z § 5 ust.2 pkt 1 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) badania metodami referencyjnymi komunalnych osadów ściekowych przeprowadza się z częstotliwością zależną od obciążenia oczyszczalni ścieków, wyrażonego równoważną liczbą mieszkańców w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.6)), nie rzadziej niż: raz na sześć miesięcy – przy równoważnej liczbie mieszkańców do 10 000.

Gleba przeznaczona do nawożenia w okresie kontrolowanym została zbadana:

-Sprawozdanie z badań Nr SB/31336/04/2021 z dnia 31.03.2021 r. (próbka nr 1 działka nr 4/4

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 5 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

T a Bralska

		niezgodnie ze stanem rzeczywistym - nieprowadzenie.		
--	--	---	--	--

4. Inne zagadnienia

Rozpoczęcie kontroli-22.06.2022 r.
Pobór prób do badań-29.06.2022 r.
Analiza uzyskanych dokumentów-12.07.2022 r.
Analiza wykonanych badań-19.07.2022 r.
Korespondencja e-mailowa -29.07.2022 r.
Zakończenie kontroli i podpisanie protokołu-22.08.2022 r.
Czas trwania kontroli 5 dni

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Upoważnienie do kontroli
- 2 Przedłużenie czasu trwania kontroli
- 3 Sprawozdanie z badań ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Szudziałowie w dniu 29.06.2022 r.

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Tadeuszowi Tokarewicz-Wójtowi Gminy Michałowo

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 3.

Miejsce i data podpisania protokołu: Białystok, 22-08-2022

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki

GMINA SZUDZIAŁOWO
16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1
NIP 545-17-99-806 REGON 050659645

GŁÓWNY SPECJALISTA
Danuta Babul
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr)

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 7 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

SPECJALISTA
mgr Monika Bralska
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (upr)

kontrolowanej

CEŁOWNY SPECJALISTA
Dariusz Ekiel
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (p.o.)

WYDZIAŁ CEŁNICY
Urząd Celnny
ul. ...

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 8 z 8

protokół kontroli nr WIOŚ-BL 280/2022

mgr Monika Buksa
Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska (p.o.)